



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00230
(номер сертификата соответствия)

008458
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Вохтожский ДОК».
(наименование и местонахождение заявителя)
Адрес: РФ, 162040, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п. Вохтога, ул. Железнодорожная, д.83.
ОГРН: 1113529000100. Телефон (81755)3-28-26, 3-16-84, факс (81755) 3-16-84, 3-28-26.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Вохтожский ДОК».
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Адрес: РФ, 162040, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п. Вохтога, ул. Железнодорожная, д.83.
ОГРН: 1113529000100. Телефон (81755)3-28-26, 3-16-84, факс (81755) 3-16-84, 3-28-26.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22,
тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плиты древесностружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, размеры: 2750*1830 мм, толщиной от 10 мм до 36 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52078-2003 изм. 1.
«Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия».
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

55 3452

код ТН ВЭД России

4410110009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НПБ 244-97, класс пожарной опасности КМ5,
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
согласно приложению на 1 листе
(бланк №001045).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний №ПИПР142/08-2012 от 25.08.2012г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78. Акт о результатах анализа состояния производства № 102 от 23.07.2012 г., проведенный органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия № РОСС RU. ДМ31. Н01506 срок
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
действия с 05.07.2011г. по 05.07.2014г. на продукцию: Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2012 по 27.08.2015



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Малыхин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00230
(номер сертификата соответствия)

001045
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные по СНиП 21-01-97.



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С. А. Малыхин